



Corte Suprema de Justicia de la Nación

<u>Procedencia:</u> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCION DE COMPRAS TALCAHUANO 550 - 6° PISO - OFICINA 6135 1013 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	<u>Fecha:</u> 11 DE DICIEMBRE DE 2018
---	--

REF.: EXPEDIENTE N° 3270/2018
LICITACION PÚBLICA N° 490/2018

CIRCULAR ACLARATORIA NRO 1

CONSULTA 1.

CONFIRMAR SI LOS PUNTOS 13.1, 13.2 Y 13.3 DE LAS "CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES" PARA LA RECEPCION DEFINITIVA SE REFIEREN A LA VERIFICACION PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES, SUS CAPACIDADES FINALES Y SERVICIOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO.

RESPUESTA 1.

SI

CONSULTA 2.

SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL PLAZO DESCRIPTO EN EL PUNTO 13.2 DE LAS "CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES" PUEDE SER EXTENDIDO AL MENOS A 60 (SESENTA) DÍAS HÁBILES

RESPUESTA 2.

SI

CONSULTA 3.

SE SOLICITA ACLARAR SI EL EQUIPAMIENTO A PROVEER SERA CONECTADO A LOS SWITCHES DE RED ALCATEL LUCENT, DELL O HUAWAI CE6855 IDENTIFICADOS EN LA VISITA DE OBRA. LA SOLUCION A PROVEER REQUIERE UN MINIMO DE 4 PUERTOS DE 10GbE BASE-T / SFP+SR Y 5 PUERTOS DE 1GbE BASE-T EN LA RED EXISTENTE

RESPUESTA 3.

SI. DEBERÁ SER COMPATIBLE PARA SU CONEXIÓN CON TODOS LOS EQUIPOS EXISTENTES

CONSULTA 4.

A PARTIR DE LA VISITA DE OBRA SE INFORMA QUE AL MOMENTO DE LA INSTALACION SE REQUIERE CONTAR CON 6 (SEIS) TÉRMICAS DE 32A Y 6 (SEIS) CONECTORES HEMBRA PARA ENERGIZAR TOMAS IEC 60309.
ADICIONALMENTE SE REQUIEREN 2 (DOS) TOMAS IEC13

RESPUESTA 4.

SERÁ POSIBLE CONTAR CON LO REQUERIDO

CONSULTA 5.

REGLON 1 ITEM 2 SERVICIO DE CONSULTORÍA; SE SOLICITA ACLARAR SI LOS PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS MENCIONADOS EN EL PUNTO 2 SE REFIEREN A LA "SOLUCION INTEGRAL DE BASES DE DATOS" Y SUS RESPECTIVAS BASES DE DATOS Y RAC

RESPUESTA 5.

SI, SE REFIERE A LA SOLUCION INTEGRAL

CONSULTA 6.

REGLON 1 ITEM 2 SERVICIO DE CONSULTORÍA; SE SOLICITA INDICAR
1)EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD DE BASES A MIGRAR Y SI LAS MISMAS ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN CORRIENDO EN RAC O NO
2)LA CANTIDAD DE AMBIENTES REQUERIDOS PARA LA SOLUCION

RESPUESTA 6.

1)CANTIDAD MINIMA DE BASES A MIGRAR 5 (CINCO), LAS CUALES CONTENDRAN TODOS LOS ESQUEMAS Y SU TAMAÑO APROXIMADO 10 TB, FUNCIONANDO EN RAC Y SINGLE INSTANCE
2)CANTIDAD DE AMBIENTES MINIMOS SERA DE 2 (DOS)


CONSULTA 7.

REGLON 1 ITEM 3 CAPACITACION; SE SOLICITA INDICAR
1)SI EL CURSO A PROPONER DEBERA SER DICTADO EN SITIO Y OFICINAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
2)SI SE DEBE TENER EN CUENTA CIERTA CONDICION HORARIA

RESPUESTA 7.

1)NO ES REQUISITO NECESARIAMENTE
2)SI, EL HORARIO PARA LOS MISMOS DEBIERA SER DE 08:00 A 16:00 HORAS

ATENTAMENTE.



Jdora. MARCELA K. GILMAN
SUBDIRECTOR GENERAL
SUBDIRECCION DE COMPRAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION